

九、报价明细表

单位：人民币元

序号	投报货物名称	品牌及型号	技术配置参数	单位	数量	单价	小计	备注
1	GCS 低压出线柜	品牌：华北电力 型号：GCS-2000	主要电气参数： 额定工作电压 (V) 400 额定绝缘电压 (V) 690 工频耐受电压 (V) 1890 主母线： 额定电流 (A) 2000 母线 (3L+N+PE) 规格 宽×厚 (mm) 按图纸要求 额定短时耐受电流 (kA/1s) 51 额定峰值耐受电流 (kA) 80 断路器： 额定电流 (A) 按图纸要求 型式 塑壳断 路器固定式 (或插拔式) 极数 3P 额定工作电压 (V) 400 额定电流 (A) / 额定极限分断能力 (kA) 50 额定运行分断能力 (kA) 36 额定绝缘电压 (V) 690 额定冲击耐受电压 (kV) 8 机械寿命 (免维护) (次) 20000 电气寿命 (次) 10000 飞弧距离 (mm) 零 保护功能 过载保 护、短路延时保护、短路 瞬时保护 电流互感器： 额定电流 (A) 0.5 级 变比 (A) 按图纸要求 综合监测装置： 电流 (A) 5A 通信接口 按项目要求 通信规约 按项目要求 柜体尺寸： 宽度 (mm) 800/600 深度 (mm) 1000 高 度 (mm) 2200 防护等级： 通风口 IP3XD、柜顶部 IP3X、其 它部	台	42	33900	1423800	含塑壳断路器

陈永成

			分 IP4X					
2	双电源 接入柜	品牌：华 北电力 型 号： GCS	主要电气参数： 额定工作电压（V） 400 额定绝缘电压（V） 690 工频耐受电压（V） 1890 主母线： 额定电流（A） 2000 母线（3L+N+PE）规格 宽×厚（mm） 按图纸要求 额定短时耐受电流（kA/1s） 51 额定峰值耐受电流（KA） 80 断路器： 馈线配置（A） 按图纸要求 型式 框架断 路器固定式（或插拔式） 极数 3P 额定工作电压（V） 400 额定电流（A） / 额定极限分断能力（kA） 50 额定运行分断能力（kA） 36 额定绝缘电压（V） 690 额定冲击耐受电压（kV） 8 机械寿命（免维护）（次） 15000 电寿命（次） 8000 电弧距离（mm） 零 保护功能 过载保 护、短路延时保护、短路 瞬时保护 电流互感器： 精度 0.5 级 变比（A） 按图纸要求 综合监测装置： 电流（A） 5A 通信接口 按项目要求 通信规约 按项目要求 柜体尺寸： 宽度（mm） 800/600 深度（mm） 1000 高 度（mm） 2200 防护等级： 通风口 IP3XD、柜顶部 IP3X、其 它部分	台	2	38000	76000	含 2 台 框 架 断 路 器

			IP4X					
报价金额合计			大写：壹佰肆拾玖万玖仟捌佰元整					
			小写：1499800.00 元					

- 注：
- 1. 以上表中各项可进一步细分，栏数不够可自行添加；
 - 2. 供应商应按所投货物填写本表，产品品牌（型号）、配置、参数须详细填写；
 - 3. 报价金额合计=Σ 单价*数量。

恒基建筑工程有限公司

供应商：恒基建筑工程有限公司（电子签章）

法定代表人：陈永成（电子签章）

日期：2025年4月30日

